



C.O. — Zasilanie
 C.O. — Powrót

UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM USTALIĆ ARMATURE Z INWESTOREM
2. PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ PRZEGRODY PROZ. Z ZASTOSOWANIEM ODPWIEDNIICH ZABEZPIECZEŃ
3. Przed rozdzielaczami C.O. montować zawory regulacyjne typu STAD na stronie powrotnej WSZYSTKIE ROZDZIELACZE ZAMOWIĆ W OPCJI Z PRZEPEŁNIWOMIERNIEM, ZAWOREM REGULACYJNYM KAŻDY GRZEJNIK WYPOSAŻYĆ W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

Szafka rozdzielacza. Odjęcie od rozdzielacza do grzejników 10 xø16xZ/ø16xZ PEX w posiadzce kotłowni wg rysunku S3

Kocioł na paliwo stałe 25 kW - technologia kotłowni wg rysunku S3

Nawiew powietrza do kotłowni kanał typu Z 20x20cm wlot 2.5m od poziomu terenu wylot 30 cm nad posadzka parteru

		ul. Józefa Furmana 19 21-500 Biała Podlaska Tel. kom. 505-284-890		Lipiec 2015	
PRACOWNIA PROJEKTOWA		Opracowanie: obróbka na prowni autorskim (S3 Z DZ.01/17, 21.03.02, 194c-)		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZĄ	
TEMAT:		Lądowiska Dział nr geod. 124 21-512 Zabiele		LOKALIZACJA	
INWESTOR		Gmina Zabiele ul. Warszawska 34, 21-512 Zabiele		RZUT PARTERU-INSTALACJE SANITARNE - C.O. SKALA 1:100	
Projektant		mgr inż. Piotr Dawidziuk, mgr. inż. LIB/0066/PW/05/07 w spec. Instalacji w zakresie sanitarnych wodociągów i kanalizacji		PDDPTS	
Sprawdzający		mgr inż. Zdzisław Rola, mgr. inż. LIB/0145/DH/05/12 w spec. Instalacji w zakresie sanitarnych wodociągów i kanalizacji		NF: S2	