



1-07	Sala wielofunkcyjna	102,20m ²	20°C
------	---------------------	----------------------	------

1-04	WC męskie	4,27m ²	20°C
------	-----------	--------------------	------

1-01	Kuchnia	14,35m ²	14°C
------	---------	---------------------	------

1-03	WC kobiety oraz dla osób niepełnosprawnych	4,75m ²	120°C
------	--	--------------------	-------

1-02	Kotłownia + skład opału	7,25m ²	14°C
------	-------------------------	--------------------	------

1-06	Zaplecze sali	15,97m ²	20°C
------	---------------	---------------------	------

1-05	Pom. gospodarcze / magazyn	11,56m ²	20°C
------	----------------------------	---------------------	------

C.O. — Zasilanie
 C.O. - - - - - Powrót

- UWAGI:
1. PRZED ZAMÓWIENIEM USTALIĆ ARMATURĘ Z INWESTOREM
 2. PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH PRZEZ PRZEGRODY PROZ.
 3. PRZED ROZDZIELACZANIEM C.O. MONTOWAĆ ZAWORY REGULACYJNE TYPU STAD na stronie powrotnej WSZYSTKIE ROZDZIELACZE ZAMOWIĆ W OPCJI Z PRZEPEŁNIACZEM, ZAWOREM REGULACYJNYM I KAŻDY GRZEJNIK WYPOSAŻYĆ W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY

Nawiew powietrza do kotłowni kanał typu Z 20x20cm wlot 2,5m od poziomu terenu wylot 30 cm nad posadzką parteru

Szafka rozdzielacza. Odjęcie od rozdzielacza do grzejników 10 xø16xZ/ø16xZ PEX w posadzce

Kocioł na paliwo stałe 25 kW - technologia kotłowni wgrzysunku S3

		ul. Józefa Furmana 19 21-500 Biała Podlaska Tel. kom. 505-284-890	Lipiec 2015
Opracowanie: Ochrona na poziomie autorskim (SgZ, Dz. Urn. z 2002, 1946)			
TEMAT: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZĄ			
LOKALIZACJA:		Hrubów Kolonia nr geod. 30311 21-512 Zabiele	
INWESTOR: Gmina Zabiele ul. Warszawska 34, 21-512 Zabiele			
RZUT PARTERU-INSTALACJE SANITARNE - C.O. SKALA 1:100		NF: S2 PDDPTS	
Projektant: mgr inż. Piotr Dawidzik, upr. nr. LUB/0066/PW/05/07			
w spec. instalacji w zakresie sanitarny wodociągowej i kanalizacyjnej			
mgr inż. Zdzisław Rola, upr. nr. LUB/0145/DH/05/12			
w spec. instalacji w zakresie sanitarny wodociągowej i kanalizacyjnej			
Sprawdzający:			