



Gmina Zalesie  
ul. Warszawska 34  
21-5125 Zalesie  
FAX 81 83 375 75 86

P. M. Niewenowski *PN*

PRDL-24/30/2016

**Dotyczy:** Postępowania przetargowego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Zalesiu”  
(znak sprawy: GI-ZP.271.4.2016).

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w nawiązaniu do ogłoszenia numer 62518-2016 z dnia 18.03.2016 prosi na podstawie Art. 38. ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych o wskazanie podstawy prawnej wymagania złożenia od wykonawców ubiegających się o przedmiotowe postępowanie przetargowe oświadczenia o treści „Oświadczamy, że Wykonawca użyje materiały do wbudowania dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania jakościowe określone w art. 4 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Zalesiu.” (Załącznik nr 9 do SIWZ), który nie znajduje poparcia w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ani w samej aktualnie obowiązującej ustawie Prawo zamówień publicznych.

Naszym zdaniem takie oświadczenie winien składać wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu umowy, że wbudował odpowiednie materiały.



24.03.2016 ✓

AM

Oliver

Gmina Zalesie  
21-512 Zalesie  
ul. Warszawska 34

Dotyczy : przetargu na zadanie „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Zalesiu” - Numer sprawy: GI- ZP.271.4. 2016 – część II

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDOMEX” sp. z o.o. w Białej Podlaskiej prosi o wyjaśnienie :

- ile opraw należy zamontować, w PT jest 8 szt. a w przedmiarze poz. 3 – 8 szt. i poz. 14 – 8 szt. razem więc 16 szt.

- jakie mają być oprawy LED 19W jak w przedmiarze czy 36 W jak w PT

- ile należy ułożyć kabla YAKY 4x10 mm<sup>2</sup>, w PT jest 290 m a w przedmiarze poz. 10 – 290 m i poz. 11 – 270 m razem więc 560 m

- czy przetarg obejmuje montaż szafy oświetleniowej, brak w przedmiarze.



29.03.2016 ✓

Dot. realizacji zamówienia publicznego

Nazwa zadania **Budowa i przebudowa dróg gminnych w Zalesiu.**

Część I. Budowa ulicy Polnej w Zalesiu.

Część II. Przebudowa drogi gminnej Nr 100769 L w miejscowości Zalesie ulica Szkolna od km 0+000 do km 0+217 – odcinek dł. 0+217 km.

Część III. Przebudowa drogi gminnej Nr 100769 L w miejscowości Zalesie od km 0+217 do km 0+400 – odcinek dł. 0+183 km.

PPHU TRANSBET Marian Wojtkiuk z siedzibą w Białej Podlaskiej zwraca się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rodzaju kruszywa łamanego

1. Jakiego rodzaju kruszywa należy użyć dla wykonania podbudowy z kruszyw łamanych, czy kruszywa ze skał magmowych czy dolomitowego

GI-ZP.271.4.1.2016

Zalesie, dnia 29.03.2016 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w Zalesiu.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.03.2016 r.

1. Podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy , oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U z 2013 r. poz. 231 § 6 ust. 1 , ustawa z dnia 07.07. 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U z 2015 r. poz. 1165 art. 4.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 24.03.2016 r.

1. Zamontować należy oprawy LED 36 W szt. 8
2. Oprawy mają być LED 36 W .
3. Ułożyć należy kabel YAKY 4x10 mm<sup>2</sup> w ilości 290 m.
4. Przetarg obejmuje montaż szafy oświetleniowej SzO kpl 1 zgodnie z PT.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 29.03.2016 r.

1. Do wykonania podbudowy wymagane kruszywo ze skał magmowych.

Z up. Wójta  
mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wójta

