

**GMINA ZALESIE**

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

NIP 5372354783

GI-ZP.271.2.2019

Zalesie, dnia 25.06.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie

Pytanie :

Piszę w sprawie przetargu o numerze 561505-N-2019 z dnia 14.06.2019 r. dotyczącego remontu dróg gruntowych wewnętrznych na terenie Gminy Zalesie. A dokładnie odnośnie gruzobetonu, który w przedmiarze robót podane dosyć nie typowe wymiary ( tj. gruzobeton o średnicy 0,5 – 2,0 cm). W związku z tym zwracam się z prośbą o zmianę kruszywa na niesortowane gdyż wspomniane wyżej wymiary, które zostały opisane w przedmiarze robót znacząco podnoszą koszty wykonania drogi.

Odpowiedź :

Zamawiający zmienia zapis w przedmiarach robót poz. 4 dla części I i części II zamówienia „ Wykonanie podbudowy z gruzobetonu warstwa gr. 15 cm po zagęszczeniu , z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym walcem stalowym.”

Z up. Wójta

mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wójta

