

GMINA ZALESIE
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie
NIP 5372354783

GI-ZP.271.4.2020

Zalesie, dnia 11.05.2020 r.

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy : przetargu nieograniczonego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijowiec.

Pytanie 1

W projekcie łączna długość rurociągu tłocznego z rur PE DN 125 mm – 2312,0 mb, zaś w przedmiarach 1763 mb (poz 20+21) Którą ilość rurociągu PE 125 należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź na pytanie 1

Należy przyjąć do wyceny zgodnie z przedmiarem (poz. 20 i 21) – 1763 mb. Brakująca długość rurociągu w przedmiarach jest już wykonana.

Pytanie 2

W projekcie na odcinku S26- I (węzeł II-IV – przejście pod rzeką Krzną) rurociąg PE 125 wykonać metodą przewiertu sterowanego i prowadzić w rurze osłonowej PE 225. Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy uzupełnić przedmiar o w/w pozycje.

Odpowiedź na pytanie 2

Przejście pod rzeką Krzną jest wykonane.

Pytanie 3

Czy w pozycji 4 i 5 przedmiaru robót- Kanalizacja grawitacyjna (przewiert maszyną do wierceń) należy uwzględnić również odpowiednio rurę PCV 200 i PCV 160 ?

Odpowiedź na pytanie 3.

Nie należy uwzględniać w pozycji 4 i 5 przedmiaru rur PCV 200 i PCV 160 , ponieważ są ujęte w przedmiarze robót – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w poz. 41 i 42.

Z up. Wójta
mgr Tomasz Szewczyk
Zastępca Wójta

