

**GMINA ZALESIE**

ul. Warszawska 34

21-512 Zalesie

NIP 5372354783

GI-ZP.271.9.2020

Zalesie, dnia 20.10.2020 r.

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Dobryńska wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.

### Zapytanie

Pytanie 1.

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności ?

Odpowiedź 1)

Koszt wykonania instalacji odgromowej leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie dostępu do sieci internetowej leży po stronie Zamawiającego oraz , że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Zamawiającego.

Odpowiedź 2)

Zapewnienie dostępu do sieci internetowej leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3.

Czy budynek na których ma się odbyć montaż posiada instalację odgromową, jeśli tak prosimy o podanie które z instalacji .

Odpowiedź 3)

W trakcie rozbudowy i przebudowy budynku będzie wykonana nowa instalacja odgromowa.

Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej popularna.

Odpowiedź 4)

Nie wyrażamy zgody montażu na gruncie . Montaż na dachu budynku.

Pytanie 1. Innego Wykonawcy

W związku z informacją w projekcie Umowy par 3 pkt 3 „ Wynagrodzenie , o którym stanowi pkt 2 niniejszego paragrafu zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę, stanowiący wraz z formularzem ofertowym załącznik do niniejszej umowy” – proszę o potwierdzenie że do składanej oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

Odpowiedź 1)

Do składanej oferty nie ma obowiązku dołączać kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy wybrany Wykonawca przedkłada przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

Z. up. Wójta  
mgr Tomasz Szewczyk  
Zastępca Wójta