



*p. P. Gese*

## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 18

tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39

e-mail: [psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska>



Biała Podlaska, dnia 05.03.2024 r.

ONS-HK.9020.2.19.2024

### OCENA JAKOŚCI WODY CIEPŁEJ Nr 9/24 z sieci wewnętrznej wody ciepłej Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu przy ul. Szkolnej 10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody stwierdza, że

**woda ciepła użytkowa spełnia wymagania sanitarne**

#### UZASADNIENIE

Pismem znak SPZ-L.dz.46/2024 z dnia 27.02.2024 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej przekazano sprawozdania z badań wody ciepłej w kierunku *Legionella sp.* nr: 6894/02/24 z dnia 21.02.2024 r., 6895/02/24 z dnia 21.02.2024 r., 6896/02/24 z dnia 21.02.2024 r. oraz 6897/02/24 z dnia 21.02.2024 r.

Powyższe badania wykonano w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Zalesiu przy ul. Szkolnej 10 w ramach kontroli wewnętrznej.

Wyniki badań próbek pobranych w dniu 09.02.2024 r., punkty pobrania:

- sala nr 25 (parter) - punkt najbliższy od źródła wody gorącej,
- łazienka personelu (parter) - punkt pośredni,
- szatnia damska - punkt pośredni,
- sala nr 20, klasa IB (I piętro) - punkt najdalszy od źródła wody gorącej,

wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 5 tabela A, Rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej mając na uwadze, że w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono  $< 100$  jtk/100 ml bakterii *Legionella sp.* informuje, że następne badanie można przeprowadzić za 3 lata (**luty 2027 r.**). Powyższe nie zwalnia z obowiązku podejmowania systematycznych i udokumentowanych działań zmierzających do minimalizowania ryzyka namnażania się bakterii *Legionella sp.*

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

**Marcin Nowik**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Białej Podlaskiej**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez MARCIN  
NOWIK; PSSK W BIAŁEJ  
PODLASKIEJ  
Data: 2024.03.06 13:14:10 CET

**Otrzymują:**

1. Gmina Zalesie
2. Szkoła Podstawowa w Zalesiu
3. Sekcja HDiM w/m
4. a/a

Sporządził: E.Ś.